

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

требования норм и правил пожарной безопасности
при устройстве печей в жилых домах

Под углом не более 10 градусов к горизонту при расположении дымовой трубы на расстоянии до конька кровли более 3м

500
ММ

Возвышение дымовой трубы над коньком кровли на высоту не менее 500мм при расстоянии до конька кровли менее 3м

Противопожарная отступка на менее 130мм

Толщина стенки дымохода не менее 120мм

Противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) не менее 500мм(не защищенных), 380мм (защищенных)

При применении сгораемого утеплителя обязательная засыпка песком

Не менее 350мм

Не менее 70мм выше и ниже перекрытия

Противопожарная отступка от сгораемых конструкций не менее 260мм

Предтопочный металлический лист 500x700мм

Не менее 140мм

Собственный фундамент печи